



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: to@cgnsu.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
Кирова ул., д.1а, Барабинск, 632334,
тел/факс: 8-383-(61) -25-990, 22-131, E-mail: cgnsu_brb@rambler.ru, ОКПО 14399326;
ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/545102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(проведение инспекции методом оценки)

от «25» декабря 2024 г.
(дата)

№ 30.003067
(номер экспертного заключения)

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Убинское коммунальное предприятие» администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Пролетарская, д.106.

2. Наименование объекта, адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Убинское коммунальное предприятие» администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Пролетарская, д.106.


3. Наименование образцов (проб), факторов: Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Основание для проведения оценки, цель: Заявка №232 от 23.12.2024

5. Дата проведения инспекции: 25.12.2024.

6. Место отбора/проведения испытаний: МУП «Убинское коммунальное предприятие» администрации Убинского сельсовета Убинского района НСО:

- скважина №В-1973, НСО, Убинский район, с.п. Владимировский сельсовет, с. Владимировское;
- скважина №14768, НСО, Убинский район, с.п. Владимировский сельсовет, с. Владимировское;
- скважина №10206, НСО, Убинский район, с.п. Владимировский сельсовет, п. Новая Качемка;
- скважина №7 СБВ-2008, НСО, Убинский район, с.п. Ермолаевский сельсовет, с. Ермолаевка;
- скважина №9 СБВ-2019, НСО, Убинский район, с.п. Ермолаевский сельсовет, п. Орловка, ул. Орловская, д.30а;
- скважина №2 СБВ-2022, НСО, Убинский район, с.п. Ермолаевский сельсовет, п. Московская, ул. Московская, д.9а;

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Листов 2 Лист 1	
	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО
Экспертное заключение № 30.003067 от 25.12.2024		

- скважина №Н-1286, НСО, Убинский район, с.п. Убинский сельсовет, с. Убинское, ул. Элеваторная;
- скважина №5 СБВ 2005, НСО, Убинский район, с.п. Убинский сельсовет, с. Убинское, ул. Костякова, д.13а;
- скважина №11815, НСО, Убинский район, с.п. Владимировский сельсовет, д. Ксеньевка;
- скважина №101-94, НСО, Убинский район, с.п. Убинский сельсовет, с. Убинское, ул. Северная, д.3/1.

7. Предоставленные документы:

– Протоколы испытаний №№54-00-30/05852-24, 54-00-30/05854-24, 54-00-30/05866-24, 54-00-30/05858-24, 54-00-30/05861-24, 54-00-30/05863-24, 54-00-30/05864-24, 54-00-30/05865-24, 54-00-30/05866-24, 54-00-30/05868-24 от 23.12.2024, выданные Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.

8. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

9. При проведении инспекции установлено:

По протоколам испытаний №№ 54-00-30/05852-24, 54-00-30/05854-24, 54-00-30/05866-24, 54-00-30/05858-24, 54-00-30/05861-24, 54-00-30/05863-24, 54-00-30/05864-24, 54-00-30/05865-24, 54-00-30/05866-24, 54-00-30/05868-24 от 23.12.2024:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

10. Заключение:

К протоколу испытаний №54-00-30/05852-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: жесткость общая 10,80 мг-экв/дм³ (норматив – не более 7,0 мг-экв/дм³).

К протоколу испытаний №54-00-30/05854-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: жесткость общая 7,60 мг-экв/дм³ (норматив – не более 7,0 мг-экв/дм³).

К протоколу испытаний №54-00-30/05856-24 от 23.12.2024:


Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: жесткость общая 10,80 мг-экв/дм³ (норматив – не более 7,0 мг-экв/дм³).

К протоколу испытаний №54-00-30/05858-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: массовая концентрация бора 2,80 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/05861-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, исследованная по санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Эксперт 	Листов 2 Лист 2
		Бабинцев О.В. ФИО
Экспертное заключение № 30.003067 от 25.12.2024	(подпись)	

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13, таблица 3.3.

К протоколу испытаний №54-00-30/05863-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, исследованная по санитарно-микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, содержанию химических веществ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13, таблица 3.3.

К протоколу испытаний №54-00-30/05864-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: массовая концентрация бора 2,40 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/05865-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: массовая концентрация бора 2,80 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л), массовая концентрация общего железа 0,52 мг/л (ПДК – 0,3 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/05866-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: массовая концентрация общего железа 1,40 мг/л (ПДК – 0,3 мг/л), мутность 7,2 мг/л (норматив – не более 1,5 мг/л).

К протоколу испытаний №54-00-30/05868-24 от 23.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.3, в связи с превышением исследованного показателя: массовая концентрация бора 2,70 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).


Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по общей гигиене

подпись

/ О.В. Бабинцев /
инициалы, фамилия

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 2 Лист 3
Экспертное заключение № 30.003067 от 25.12.2024	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО